

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ14.В.00195**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0620460**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом Паритет», 142111, Московская обл., Подольский р-н, Рязановский сельский округ, д. Старосырово, Рязановское шоссе, 2а
ОГРН 1025007509570, тел. /факс (495) 926-22-69, (4967) 67-48-58

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом Паритет», 142111, Московская обл., Подольский р-н, Рязановский сельский округ, д. Старосырово, Рязановское шоссе, 2а
ОГРН 1025007509570, тел. /факс (495) 926-22-69, (4967) 67-48-58

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Автономная некоммерческая организация «Центр по сертификации кабельной продукции «Секаб» (ОС АНОЦ «Секаб»), рег. индекс ССПБ.RU.ПБ14, выдан центральным органом ССПБ РФ;
ОГРН 1037739293921; 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5;
тел. (495) 362-97-30, факс (495) 362-58-39

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Кабели радиочастотные с изоляцией из пористого полистилена в оболочке из поливинилхлоридного пластика или термопластичной безгалогенной композиции (марки кабелей указаны в приложении к сертификату на бланке № 0052487), серийный выпуск по ТУ 16.К62-002-2004

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 82, пункт 8 в части требования к нераспространению горения кабелей при одиночной прокладке с пределом распространения горения ПРГО 1 по ГОСТ Р 53315-2009, раздел 4

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний №№ 130-36/ПБ, 131-36/ПБ от 02.08.2009 г. проведенных по ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007, ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007 и ГОСТ Р МЭК 60332-2-2007, № 130-36/ПБ, 131-36/ПБ, в испытательной лаборатории кабельной продукции АНОЦ «Секаб» (рег. индекс ССПБ.RU.ИН.018); 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5
(495) 926-22-69, (4967) 65-05-55, факс (495) 362-58-39

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(наименование документов, представленных заявителем в качестве подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия на систему менеджмента качества № РОСС RU.ИК11.К00014 от 15.07.2009 г. до 23.12.2011 г., выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества «Секаб» (№ РОСС RU.0001.13ИК11.К00014) 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5
E-mail: paritet@sekab.ru

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **08.09.2010** по **07.09.2015**

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Т.Г.Изюмова

Е.Б.Трофимова

код ОК 005 (ОКП)

35 8800

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

8544 20 000 0

Действительно только при наличии на продукции бирки установленного образца.

