



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB24.B.05804

Серия RU № 0529297

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», Место нахождения: 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Адреса места осуществления деятельности: 121359, Россия, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: +74959891249, +74957415932. Адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24 выдан 17.06.2016 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард».

Основной государственный регистрационный номер: 1147847432040.

Место нахождения: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Пугачева, дом 5-7, литер А, помещение 1-Н

Телефон: +7 812 2440749, адрес электронной почты: info@avangard-cable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард».

Место нахождения: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Пугачева, дом 5-7, литер А, помещение 1-Н

ПРОДУКЦИЯ

Кабели для передачи питания и сигналов, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: КПСВВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВнг(А)-LSLTx, с числом медных жил от 1 до 10, номинальным сечением жил от 0,2 до 2,5 мм², номинальным диаметром жил от 0,5 до 1,78 мм, с изоляцией и оболочкой из пластика с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, на номинальное напряжение до 660 В.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 356000-007-77752578-16. «Кабели с низкой токсичностью продуктов горения для передачи питания и сигналов в пожарных системах».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

(ЕАЭС) 8544 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011

"О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 170НВО-04/2017, 171НВО-04/2017 от

18.04.2017 года Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Стандарт-Групп", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НВ01. Акта о результатах анализа состояния производства № 6095 от 27.02.2017 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», регистрационный № RA.RU.11AB24.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 18404.0-78 "Кабели управления. Общие технические условия", разделы 1, 2 и 5 - 7; ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

18.04.2017

ПО 17.04.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Козийчук Лина Васильевна
(инициалы, фамилия)

Плавунов Сергей Юрьевич
(инициалы, фамилия)