

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЮ64.B.01147

Серия RU № 0098989

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ПОЛИСЕРТ" АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47. Телефон (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26, адрес электронной почты info@certif.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЮ64 выдан 14.02.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ АРСЕНАЛ». ОГРН: 1147746322756. Место нахождения и фактический адрес: Место нахождения: 125362, г. Москва, Строительный проезд, д.7А, корп.28. Фактический адрес: 125362, г. Москва, Строительный проезд, д.7А, корп. 28, Российская Федерация. Телефон (495) 988-00-60, факс (495) 988-00-50, адрес электронной почты info@superkabel.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ АРСЕНАЛ». Место нахождения и фактический адрес: Место нахождения: 125362, г. Москва, Строительный проезд, д.7А, корп.28, Российская Федерация. Фактический адрес: 140005, Московская обл., г. Люберцы, ул. Кирова, д.20А., Российская Федерация.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели для систем пожарной сигнализации, не распространяющие горения, огнестойкие, с медными жилами, числом жил от 2 до 10, числом пар от 1 до 10, сечением от 0,2 до 2,5 кв. мм, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика или из полимерной композиции не содержащей галогенов, на переменное напряжение тока до 300 В КПСнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRHF, КПСЭнг(A)-FRLS, КПСЭнг(A)-FRHF.  
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3581-003-84826550-09. Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ТС** 8544 49 910 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТРТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний: №№ 1/016-ТС, 1/017-ТС от 07.03.2014г. Испытательный центр "Политест" АНО по сертификации "Электросерт", рег. № РОСС RU.0001.21АЮ66 от 17.10.2011, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а.

Акт проверки состояния производства № 277/тртс от 05.06.2013г. Орган по сертификации продукции и услуг "Полисерт" АНО "Электросерт", рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок службы - 15 лет. Условия хранения: группа 1.2 по ГОСТ 15150-69. Место нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза: на изделии, на щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, и в сопроводительной документации. Схема сертификации: 1с.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** 10.06.2014 ПО 09.06.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

А.И. Мальцев  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Н.Г. Сахарова  
(инициалы, фамилия)