



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЛ32.B.01169

Серия RU № 0276524

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".  
 Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.  
 Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.  
 Телефон: 8 (495) 268-06-77, факс: 8 (495) 668-12-79, адрес электронной почты: info@profeks.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11АЛ32 выдан 09.07.2013 года Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Авангард».  
 Основной государственный регистрационный номер: 1109847047078.  
 Место нахождения: 195027, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Пугачева, дом 5-7, литер А, помещение 1-Н  
 Фактический адрес: 195027, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Пугачева, дом 5-7, литер А, помещение 1-Н  
 Телефон: 78122440749, факс: 78122440749, адрес электронной почты: info@avangard-cable.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Авангард».  
 Место нахождения: 195027, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Пугачева, дом 5-7, литер А, помещение 1-Н  
 Фактический адрес: 195027, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Пугачева, дом 5-7, литер А, помещение 1-Н

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели сигнально-блокировочные (монтажные), не распространяющие горение, огнестойкие, с медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, для систем противопожарной защиты, с числом жил от 1 до 10 пар, сечением от 0,2 до 2,5 мм<sup>2</sup>, на напряжение переменного тока до 300 В включительно, марок: КПКВнг(А)-FRLS, КПКЭВнг(А)-FRLS, КПКВнг(А)-FRHF, КПКЭВнг(А)-FRHF, изготавливаемые по ТУ 3565-001-69237738-2013.  
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза  
 ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№ 4253-04-15, 4254-04-15 от 02.04.2015 года. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года, фактический адрес: 630024, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14; акта анализа состояния производства № 01083АП от 24.03.2015 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс"; протокола сертификационных испытаний № ППБ-246/04-2015 от 01.04.2015 года, Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", регистрационный № ТРПБ.RU.ИН90 от 31.10.2011 года.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок службы согласно технической документации изготовителя.  
 Срок и условия хранения указаны в товаросопроводительной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.04.2015 ПО 02.04.2018 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Я.А. Козлова

(инициалы, фамилия)

К.А. Маслякова

(инициалы, фамилия)